

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского городского округа,
 Арамильского городского округа
 г. Сысерть ул.К.- Маркса, 28
 тел. (34374) 6-17-50, e-mail ogpn-sysert@mail.ru

Предписание № 48 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №11» п. Большой Исток С.А. Мансурову
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ОНД и ПР Сысертского городского округа, Арамильского городского округа по пожарному надзору Макарова С.Ю.
(наименование органа ГПН)

№ 48 от "11" сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 19 октября 2018 года в 09 часов 00 минут проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору дознавателем ОНД и ПР Сысертского городского округа, Арамильского городского округа страшим лейтенантом внутренней службы Удинцевым Петром Валерьевичем помещений и территории МАОУ «Основная общеобразовательная школа №11» п. Большой Исток по адресу: 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина, 11А-2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №11» п. Большой Исток С.А. Мансуровым

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить исправность источников внутреннего противопожарного водопровода	ППР в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 55		
2	Провести проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов	ППР в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012г. №390) п. 55		
3	Предусмотреть наружное противопожарное водоснабжение на территории учреждения	СНиП 2.04.02-84* п. 2.11		
4	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы в коридоре на втором этаже здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 134 п.6, таблица 28		

класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 выполнить из материалов класс пожарной опасности которых, не более КМ1			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
- имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за
- обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР Сысертского ГО, Арамильского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Удинцев П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) .

"19" октября 2018 г.



(подпись)
 М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(должность, фамилия, инициалы)

"19" октября 2018 г.

 (подпись)